



42220061000201056756 от 27.10.2022

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код <\*>

МЧС России  
Главное управление МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу  
управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Анжеро-Судженска, Яйского и  
Ижморского районов

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

"15" ноября 2022 г., 11 час. 00 мин. N 78

(дата и время составления предписания)

652470, обл. Кемеровская область - Кузбасс, г Анжеро-Судженск, ул. М.Горького, д. 25

(место составления предписания)

### Предписание

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ДЕТСКИЙ САД № 39"

Директор МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЕ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ДЕТСКИЙ САД № 39"

Кооп Лариса Алексеевна

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество  
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина),  
собственника имущества и т.п.)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о плановой выездной проверки от 27.10.2022 № 78 Главного государственного инспектора Анжеро-Судженского городского округа, Яйского и Ижморского муниципальных районов по пожарному надзору Вдовушкиной Яной Владимировной, учетный номер 42220061000201056756

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена государственным инспектором Анжеро-Судженского городского округа, Яйского и Ижморского муниципальных районов по пожарному надзору УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу лейтенантом внутренней службы Исаевым Александром Александровичем

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении: здания, помещений и территории МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ДЕТСКИЙ САД № 39"

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 652491, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, АНЖЕРО-СУДЖЕНСК ГОРОД, РУДНИЧНЫЙ ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА, СОВЕТСКАЯ УЛИЦА, 1Б

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемые лица: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ДЕТСКИЙ САД № 39", 652491, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, АНЖЕРО-СУДЖЕНСК ГОРОД, РУДНИЧНЫЙ ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА, СОВЕТСКАЯ УЛИЦА, 1Б, ОГРН: 1024200508530, ИНН: 4201008536.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

С «02» ноября 2022 г., 10 час. 00 мин.

по «15» ноября 2022 г., 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

8. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Планы эвакуации первого и второго этажей здания не соответствует этажной планировке здания, не соответствуют фактической расстановки первичных средств пожаротушения	п.5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479; п.3.22 ГОСТ 34428-2018 " Системы эвакуационные фотолуминесцентные"	01.05.2023	
2.	Не обеспечена безопасная эвакуация из здания. На путях эвакуации из кухни в тамбуре расположен шкаф.	абз. б) п.27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.05.2023	
3.	Не обеспечена безопасная эвакуация из здания. На путях эвакуации для покрытия (пола, стен, потолка) применяются материалы с неизвестной пожарной опасностью	п. 6 ст. 134 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.05.2023	

4.	На двери помещения складского назначения отсутствует табличка с обозначением категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Главы 5, 7 и 8 Федерального закона N 123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479;	01.05.2023	
5.	В музыкальном зале и на втором этаже в группе «Колокольчик» светильники аварийного освещения не сработали при прекращении электропитания рабочего освещения	п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479.	01.05.2023	
6.	В музыкальном зале и на втором этаже в группе «Колокольчик» светильники аварийного освещения не сработали при прекращении электропитания рабочего освещения	п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479.	01.05.2023	

Государственный инспектор Анжеро-Судженского городского округа, Яйского и Ижморского муниципальных районов по пожарному надзору  
УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу лейтенант  
внутренней службы Исаев Александр Александрович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку

(подпись)

15.11.2022 *Зелединова Конолд А Конон Ойнековича*  
Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале