



42220061000201056756 от 27.10.2022

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код <\*>



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

650991 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-38, E-Mail: gu-kem@42.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов

(наименование органа государственного пожарного надзора)

652470, обл Кемеровская область - Кузбасс, г Анжеро-Судженск, ул. Горького, д. 25

тел/факс 8(38453) 6-14-28, E-Mail: ondpr2@42mchs.gov.ru

#### ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

г. Анжеро-Судженск, п.г.т. Рудничный, ул. Советская, 1Б

02 ноября 2022

(место составления)

(дата окончания проведения осмотра)

Осмотр начат	10	ч	00	мин	"02"	ноября	2022г.
Осмотр продолжен с		ч		мин по		ч.	мин. " " 20 г.
Осмотр продолжен с		ч		мин по		ч.	мин. " " 20 г.
Осмотр продолжен с		ч		мин по		ч.	мин. " " 20 г.
Осмотр продолжен с		ч		мин по		ч.	мин. " " 20 г.
Осмотр продолжен с		ч		мин по		ч.	мин. " " 20 г.
Осмотр продолжен с		ч		мин по		ч.	мин. " " 20 г.

(указываются дата и время каждого из посещений объекта (помещений) контролируемого лица)

Государственным инспектором Анжеро-Судженского городского округа, Яйского и Ижморского муниципальных районов по пожарному надзору УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу лейтенантом внутренней службы Исаевым Александром Александровичем

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
органа государственного пожарного надзора)

место проведения осмотра 652491, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АНЖЕРО-СУДЖЕНСК,  
ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА РУДНИЧНЫЙ,  
УЛ. СОВЕТСКАЯ, 1Б

от контролируемого лица присутствуют:

1. Директор МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЕ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА "ДЕТСКИЙ САД № 39" Кооп Лариса Алексеевна

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица)

2. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя контролируемого лица)

\_\_\_\_\_  
дата и номер доверенности либо иного документа, на основании которого представляются интересы)  
(<\*> в случае проведения осмотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные  
графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия от контролируемого лица присутствовали

\_\_\_\_\_  
(фамилии, имя, отчество (при наличии) представителей общероссийского народного фронта,

\_\_\_\_\_  
фамилия, инициалы Уполномоченного по защите прав предпринимателей

\_\_\_\_\_  
(<\*> в случае проведения осмотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с  
контролируемым лицом указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия присутствовал специалист (эксперт)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы, должность, звание, номер свидетельства об аккредитации эксперта)

Специалисту (эксперту)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные статьей 34  
Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и  
муниципальном контроле в Российской Федерации".

\_\_\_\_\_  
(подпись специалиста (эксперта)

Осмотром установлено:

\_\_\_\_\_  
(описывается каждое помещение в отдельности


В здании по адресу: 652491, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АНЖЕРО-СУДЖЕНСК, ПОСЕЛОК  
ГОРОДСКОГО ТИПА РУДНИЧНЫЙ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 1Б


\_\_\_\_\_  
в том порядке, в котором они осматривались, выявленные при осмотре нарушения обязательных требований

По результатам выездной проверки установлено:

1. Планы эвакуации первого и второго этажей здания не соответствует этажной планировке здания, не соответствуют фактической расстановки первичных средств пожаротушения. П.5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479; п.3.22 ГОСТ 34428-2018 "СИСТЕМЫ ЭВАКУАЦИОННЫЕ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ";
2. Не обеспечена безопасная эвакуация из здания. На путях эвакуации из кухни в тамбуре расположен шкаф. Абз. б) п.27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479;
3. Не обеспечена безопасная эвакуация из здания. На путях эвакуации для покрытия (пола, стен, потолка) применяются материалы с неизвестной пожарной опасностью. П. 6 ст. 134 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
4. На двери помещения складского назначения отсутствует табличка с обозначением категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Главы 5, 7 и 8 Федерального закона N 123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479;
5. В музыкальном зале и на втором этаже в группе «Колокольчик» светильники аварийного освещения не сработали при прекращении электропитания рабочего освещения. П. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479.
6. Охраняемый объект не оборудован знаками пожарной безопасности «Звуковой оповещатель пожарной тревоги», расположенные на путях эвакуации (должны быть выполнены с применением фотолюминесцентных материалов, либо имеющие внутреннее или внешнее освещение от автономного или аварийного источника питания). П.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; п.6.1.4, таблица К.1 ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний».

пожарной безопасности в каждом из помещений, а также излагаются заявления (пояснения) контролируемого лица)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись лица, проводившего  
осмотр)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись контролируемого лица (представителя))

В ходе осмотра проводилась(-ись)

Не проводилось

\_\_\_\_\_  
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

\_\_\_\_\_  
результаты которой являются приложением к протоколу осмотра.

Протокол осмотра с приложениями предъявлен для ознакомления контролируемому лицу (представителю), специалисту (эксперту) участвовавшим в осмотре. При этом, указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол замечания относительно зафиксированных нарушений.

Замечания участников осмотра о  
дополнении и уточнении протокола  
осмотра

Не имеются

\_\_\_\_\_  
имеются (их описание)/не имеются



(фамилия, инициалы участника(ов), внесшего замечание, с указанием замечания либо неточности)

Директор МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЕ  
АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
"ДЕТСКИЙ САД № 39" Кооп Лариса Алексеевна



(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)


Специалист (эксперт)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии с частью 3 статьи 76 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Государственный инспектор Анжеро-Судженского городского округа, Яйского и Ижморского муниципальных районов по пожарному надзору УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу лейтенант внутренней службы Исаев Александр Александрович



(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

<\*> Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

