



**42210061000201201484 от 08.10.2021**

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код <\*>



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

650991 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-38, E-Mail: gu-kem@42.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов

(наименование органа государственного пожарного надзора)

652470, обл Кемеровская область - Кузбасс, г Анжеро-Судженск, ул. Горького, д. 25

тел/факс 8(38453) 6-14-28, E-Mail: ogpn\_ang@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ N 268/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

Вручается: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ДЕТСКИЙ САД № 39",  
652491, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС ОБЛАСТЬ, АНЖЕРО-СУДЖЕНСК ГОРОД,  
РУДНИЧНЫЙ ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА, СОВЕТСКАЯ УЛИЦА, 1Б,  
ОГРН: 1024200508530, Дата присвоения ОГРН: 26.11.2002, ИНН: 4201008536,

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о внеплановой выездной проверке от 08.10.2021 № 268 заместителя  
главного государственного инспектора Анжеро-Судженского городского округа, Яйского и  
Ижморского муниципальных округов по пожарному надзору – заместителя начальника ОНДПР

г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу Вдовушкиной Яны Владимировны, учетный номер 42210061000201201484 от 08.10.2021

в период с «11» октября 2021 г. по «11» октября 2021 г.

Заместителем главного государственного инспектора Анжеро-Судженского городского округа, Яйского и Ижморского муниципальных округов по пожарному надзору – заместителем начальника ОНДПР г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу Вдовушкиной Яной Владимировной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Заведующий МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ДЕТСКИЙ САД № 39" Кооп Лариса Алексеевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	Не обеспечена безопасная эвакуация из здания детского сада. Сняты двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации: дверь, отделяющая коридор средней 2 группы от приемника; дверь групповой средней 2 группы; дверь, отделяющая коридор подготовительной группы от приемника; дверь групповой подготовительной группы.	п. 16 «д» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479	01.06.2022	
2	Не обеспечена безопасная эвакуация из здания детского сада. Ширина эвакуационного выхода, ведущего из тамбура группы раннего возраста	ст. 4, п.2 ч.1 ст.6, ст. 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.16 СНИП	01.06.2022	

	непосредственно наружу, менее 0,8 м (составляет 0,72 м.).	21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы», п.5.1.4 СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы»		
3	Не обеспечена безопасная эвакуация из здания детского сада. Ширина эвакуационных выходов, ведущих из двух лестничных клеток (правое и левое крыло) в тамбуры менее 0,8 м (составляет по 0,74 м.)	ст. 4, п.2 ч.1 ст.6, ст. 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы», п.5.1.4 СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы»	01.06.2022	
4	Не обеспечена безопасная эвакуация из здания детского сада. Ширина эвакуационного выхода, ведущего из тамбура лестничной клетки (левое крыло) непосредственно наружу, менее 0,8 м (составляет 0,72 м.).	ст. 4, п.2 ч.1 ст.6, ст. 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы», п.5.1.4 СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы»	01.06.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
"ДЕТСКИЙ САД № 39" Кооп Лариса Алексеевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

*Кооп. 11.10.21*  
*Лариса Алексеевна*

(подпись)

Заместитель главного государственного инспектора  
Анжеро-Судженского городского округа, Яйского и  
Ижморского муниципальных округов по пожарному надзору  
– заместитель начальника ОНДПР г. Анжеро-Судженска,  
Яйского и Ижморского районов УНДПР Главного  
управления МЧС России по Кемеровской области –  
Кузбассу Вдовушкина Яна Владимировна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

<\*> Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.